

Katowice, dnia 07.03.2023 r.

NS.HKiŚ.9027.20.1.33.6.2023

**Pływalnia Miejska
ul. J. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie**

DECYZJA
zbiorcza ocena roczna wody na pływalni
dotycząca okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej Pływalni Miejskiej przy ul. J. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich, tj.:

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych,
- wyników badań wody pobranej na pływalni w dniu 16.03.2022 r. w ramach urzędowej kontroli jakości wody, ujętych w sprawozdaniach z badań numer:
 - OL-KŚ.9051.W.130.2022 dot. próbki nr 130/22 (badanie wody z niecki basenowej),
 - OL-KŚ.9051.W.131.2022 dot. próbki nr 131/22 (badanie wody z systemu cyrkulacji),
 - OL-KŚ.9051.W.132.2022 dot. próbki nr 132/22 (badanie wody ciepłej z natrysku na pływalni),
 - DL.9052.5.7.2022.02 dot. próbek nr 158W/22, 159W/22 (badania w zakresie chloroformu i Σ THM-ów),
- protokołu kontroli nr 314.1209.NS.HKiŚ.2022 z dnia 07.07.2022 r.

stwierdza, że

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. eksploatacja Pływalni Miejskiej przy ul. J. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej Pływalni Miejskiej przy ul. J. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich stwierdzono, że:

- w dniu 15.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdził przedłożony przez zarządzającego harmonogram badania jakości wody na pływalni na rok 2022,
- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badań były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał pomiary w zakresie parametrów: temperatura, pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i chloru związanego dla wody z niecki i cyrkulacji pływalni,
- badania jakości wody na pływalni prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 418), a próbki wody do badań były pobierane przez przedstawicieli laboratorium,
- w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
- na podstawie wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 16.03.2022 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
- w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena nie występowały żadne utrzymujące się długotrwale przekroczenia parametrów wody na pływalni. Odnotowano jednorazowe przekroczenie w zakresie zawartości chloroformu. Zarządzający pływalnią podejmował niezwłocznie skuteczne działania naprawcze w celu poprawy jakości wody.

Ww. pływalnia odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przy spełnieniu warunku:

- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję - zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Decyzja ta powinna być również zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach

mgr Jolanta Kolanko

Otrzymują:

1. Adresat
2. 2x a/a

PLYWALNIA MIEJSKA
w Siemianowicach Śląskich

L. dz. 2023-03-10

Data wpływu 21-07-2023